

# ГРАД ПИРОТ

Град Пирот  
Српских Владара број 82  
Број: 404-403/2016  
Датум: 19.01.2017.

**ПРЕДМЕТ:** ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ У ВЕЗИ ЈН БР. 08-П2/2016: ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋИХ КОТЛОВА НА ЛОЖ УЉЕ КОТЛОВИМА НА БИОМАСУ И УГОВОРНО ИСПОРУЧИВАЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ОБЈЕКТИМА МЛЕКАРСКЕ ШКОЛЕ „ДР ОБРЕН ПЕЈИЋ”, ОШ „СВЕТИ САВА”, ОШ “ДУШАН РАДОВИЋ” И ОШ „8.СЕПТЕМБАР” У ОПШТИНИ ПИРОТ


Дана 16.01.2017. године потенцијални понуђачи су поставили следећа питања:

1. У конкурсној документацији ЈН: Избор приватног партнера у пројекту јавно-приватног партнерства које обухвата замену постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорно испоручивање топлотне енергије у објектима Млекарске школе „Др Обрен Пејић”, ОШ „Свети Сава”, ОШ „Душан Радовић” и ОШ „8.септембар” у Пироту, у поновљеном поступку, редни број ЈН 08-П2/2016“ Прилог 2 Уговора дати су УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА који проистичу из Студије изводљивости за прелазак на биомасу као гориво код постојећих грејних система у наведеним објектима и представљају техничке оквире које мора да испоштује техничко решење сваког понуђача . У њима је између осталог предложено решење са два котла на биомасу, акумулатором топлоте као и препоручени минимални потребан укупни инсталисани капацитет топлотног извора (капацитет котлова и акумулатора).

За сваку котларницу је дат препоручени минимални потребан укупни инсталисани капацитет топлотног извора (капацитет котлова и акумулатора). Да ли је то то обавезан услов пошто добијамо да је потребан мањи ( и до 30%) укупни инсталисани капацитет топлотног извора?

2. У конкурсној документацији поглавље 5.2.2. *Накнада Приватном партнеру члан 24 дато је да је* Индекс горива на дан обрачуна (G) је индекс горива – **дрвног пелета**, који је важио на дан обрачуна. До успостављања националног индекса горива, користиће се Аустријски индекс цена дрвоног пелета (Pellet Price Index PPI 06). Индекс се ажурира месечно и вредности се објављују на сајту [www.propellets.at/en/pellet-price](http://www.propellets.at/en/pellet-price). У Прилогу 2 поглавље 4.2 складиште за биомасу помиње се складиште за прихват биомасе – дрвне сечке.

Да ли се као нови енергент предвиђа пелет или дрвна сечка или је то остављено на понуђачу да одлучи?



# ГРАД ПИРОТ

## ОДГОВОРИ:

1. Препоручени минимални потребан укупни инсталисани капацитет није обавезан услов, већ препорука Наручиоца. Обавеза је понуђача да усвоји опрему таквих карактеристика која у сваком тренутку може задовољити све потребе Наручиоца.

2. У Прилогу 2. Уговора, тачка 4.1. изричито је наведено да котлови морају имати могућност коришћења и дрвене сечке и пелета.

Индекс горива наведен у Уговору, служи за верификовање промене цене биомасе (дрвена сечка и пелет).



Комисија за предметну ЈН