



ГРАД ПИРОТ

Град Пирот

Српских Владара број 82

Број: 404-403/2016

Датум: 23.01.2017.

ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ У ВЕЗИ ЈН БР. 08-П2/2016: ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋИХ КОТЛОВА НА ЛОЖ УЉЕ КОТЛОВИМА НА БИОМАСУ И УГОВОРНО ИСПОРУЧИВАЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ОБЈЕКТИМА МЛЕКАРСКЕ ШКОЛЕ „ДР ОБРЕН ПЕЈИЋ”, ОШ „СВЕТИ САВА”, ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ” И ОШ „8. СЕПТЕМБАР” У ОПШТИНИ ПИРОТ

Дана 20.01.2017. године потенцијални понуђач је поставио следећа питања:

У конкурсној документацији ЈН: Избор приватног партнера у пројекту јавно-приватног партнерства које обухвата замену постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорно испоручивање топлотне енергије у објектима Млекарске школе „Др Обрен Пејић”, ОШ „Свети Сава”, ОШ „Душан Радовић” и ОШ „8. септембар” у Пироту, у поновљеном поступку, редни број ЈН 08-П2/2016“ Прилог 2 тачка 4.1 дато је да су котлови су у могућности да сагоревају дрвну сечку и дрвни пелет, и то:

1. сечка квалитета SRPS EN ISO 17225-4:2015 (или идентични међународни стандард), (P45/P63), максималне влажности W30;

2. пелет квалитета SRPS EN ISO 17225-2:2015 (или идентични међународни стандард).

Котлови или раде на пелет или на сечку, не могу да раде истовремено и са сечком и са пелетом. Такође се у поглављу 4.2. дефинише складиште за биомасу на сечку, па је нејасно коју врсту енергента жели наручилац - сечку или пелет пошто цена инвестиције за котловску опрему и складиште нису иста за пелет и за сечку.

Да ли наручилац жели дрвну сечку или дрвни пелет као енергент ?

Да ли је може предвидети већи капацитет складишта сечки (запремина камиона за транспорт је око 92 м³) а у поглављу 4.2. су дате информативне запремине складишта по котларницама:

- 1) ОШ „Душан Радовић“ 89 м³ ;
- 2) Млекарска школа »Др Обрен Пејић« 59 м³ ;
- 3) ОШ „Свети Сава“ 48 м³ ;
- 4) ОШ „8. Септембар“ 73 м³ .

ОДГОВОР:

Усвојени котлови морају имати могућност сагоревања и дрвене сечке и пелета. Коришћење ових енергената неће бити истовремено.

Избор енергента који ће се користити није у надлежности наручиоца већ понуђача. У складу са њим усваја се и сва пратећа опрема.

Капацитети складишта наведени у Прилогу 2. су информативни. Тачан капацитет сваког складишта усваја понуђач уз поштовање захтеваног минималног капацитета и конкретних просторних могућности.



Комисија за предметну ЈН